



Planta Baixa - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), 5.8 - C
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO, 20-B - C
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, 2-A
	GRUPO MOTO GERADOR
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE QUARTZO-ÍODO 60W/12V AUTÔNOMA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR (ACIONAMENTO AUTOMÁTICO)
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE QUARTZO-ÍODO 60W/12V AUTÔNOMA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR (TIPO BALIZAMENTO)
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DUPLO
	PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
	DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO PONTUAL
	DETECTOR DE CALOR TERMOMECÂNICO PONTUAL
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME
	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
	BATERIAS PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) E/OU COMANDO SECCIONAL (CS)
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACESSO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS
	BARRA ANTI PÂNICO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E PÂNICO

Contratante	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL
Projeto	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF
Endereço	Quadra SEP 510 - Bloco C - Asa Norte - Brasília - DF
Título da Folha	PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
Autoria Proj.	Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5
Resp. Proj.	Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5
TW Projetos Eireli - EPP tatiane@twprojetos.com.br Rua 9 de Julho, nº 1783 - Centro - Araraquara/SP - (16) 3333-5597 3114-1970 3357-6282	

CONTRA INCÊNDIO

Proprietário:
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 10.651.417/0009-25

Responsável Técnico:
Arq. Tatiane Grecco Wagner
CAU: A37536-5

Conteúdo:
PROJETO DE INCÊNDIO - NOTAS E DETALHES

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO Nº _____

() Projeto Original
() Reatualização, Protocolo da solicitação nº _____
() Substituição total, Protocolo original nº _____
() Por adequação de edificação existente, Data comprovada da edificação: _____
() Com Parecer Técnico nº _____

APROVADO
Em _____

ANALISTA: CARMINO E ASSASSURURA CEM DA APROVAÇÃO:


ESCALA
INDICADA

FOLHA
04/10

TIPO
EDUCACIONAL

DATA
09/07/2018

DESENHO
ANDERSON



PLANTA DE SITUAÇÃO