

Planta Baixa - 4º PAVIMENTO

Escala 1:75


LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), 5.4 - C
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO, 20-B - C
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, 2-A
	GRUPO MOTO GERADOR
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE QUARTZO-ÍODO 60W/12V AUTÔNOMA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR. (ACIONAMENTO AUTOMÁTICO)
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE QUARTZO-ÍODO 60W/12V AUTÔNOMA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR. (TIPO BALIZAMENTO)
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DUPLO
	PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
	DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO PONTUAL
	DETECTOR DE CALOR TERMOMECÂNICO PONTUAL
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME
	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
	BATERIAS PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) E/OU COMANDO SECCIONAL (CS)
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACESSO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS
	BARRA ANTI PÂNICO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E PÂNICO

Contratante	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL
Projeto	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF
Endereço	Quadra SEP 510 - Bloco C - Asa Norte - Brasília - DF
Título da Folha	PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
Autoria Proj.	Arq. Tatiane Grecco Wagner   CAU: A37536-5
Resp. Proj.	Arq. Tatiane Grecco Wagner   CAU: A37536-5
TW Projetos Eireli - EPP   tatiag@twprojetos.com.br Rua 9 de Julho, nº 1793 - Centro - Araraquara/SP - (16) 3333-5597   3114-1970   3357-6282	

CONTRA INCÊNDIO

Proprietário:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 10.651.417/0009-25	ESCALA INDICADA
Responsável Técnico:	Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5	FOLHA 08/10
Conteúdo:	PROJETO DE INCÊNDIO - NOTAS E DETALHES	TIPO EDUCACIONAL
<div><p>ESTADO DE GOIÁS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p><p>PROCESSO Nº _____</p><p>( ) Projeto Original ( ) Reatamento. Protocolo da solicitação nº _____ ( ) Substituição total. Protocolo original nº _____ ( ) Por adequação de edificação existente. Data comprovada da edificação: _____ ( ) Com Parecer Técnico nº _____</p><p><b>APROVADO</b> Em _____</p><p>ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA _____ CIRM DA APROVAÇÃO: _____</p></div>		DATA 08/07/2018
		DESENHO ANDERSON



PLANTA DE SITUAÇÃO