

Planta Baixa - 2º PAVIMENTO

Escala 1:75


| LEGENDA | |
|---------|--|
| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
| | EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), 5,8 l - C |
| | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO, 20 B - C |
| | EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, 2-A |
| | GRUPO MOTO GERADOR |
| | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
| | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: LUMINÁRIA DE QUARTZO-1000 80w/12v AUTÔNOMA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR. (ACIONAMENTO AUTOMÁTICO) |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: LUMINÁRIA DE QUARTZO-1000 80w/12v AUTÔNOMA DE 3 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR. (TIPO BALIZAMENTO) |
| | HIDRANTE SIMPLES |
| | HIDRANTE DUPLA |
| | PONTO (BICO DE SPRINKLER) |
| | ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |
| | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO |
| | DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO PONTUAL |
| | DETECTOR DE CALOR TERMOMOVIMENTO PONTUAL |
| | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE |
| | CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME |
| | PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO |
| | BATERIAS PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |
| | RESERVA DE INCÊNDIO |
| | RESERVA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |
| | BOMBA DE INCÊNDIO |
| | BOMBA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |
| | VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) E/OU COMANDO SECCIONAL (CS) |
| | REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO |
| | ACESSO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS |
| | BARRA ANTI PÂNICO |
| | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL) |

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOÇÃO E PÂNICO

| | |
|---|--|
| Contratante | JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL |
| Projeto | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF |
| Endereço | Quadra SEP 510 – Bloco C – Asa Norte – Brasília – DF |
| Título da Folha | PLANTA BAIXA – 2º PAVIMENTO |
| Autoria Proj. | Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |
| Resp. Proj. | Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |
| TW Projetos Eireli – EPP tatiane@twprojetos.com.br Rua 9 de Julho, nº 1783 – Centro – Araraquara/SP – (16) 3333-5597 3114-1970 3357-6282 | |

CONTRA INCÊNDIO

| | | | |
|--|--|------------|-------------|
| Proprietário: | JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 10.651.417/0009-25 | ESCALA | INDICADA |
| Responsável Técnico: | Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 | FOLHA | 06/10 |
| Conteúdo: | PROJETO DE INCÊNDIO - NOTAS E DETALHES | TIPO | EDUCACIONAL |
| <div><div></div><div><p>ESTADO DE GOIÁS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p><p>PROCESSO Nº _____</p><p>() Projeto Original () Recarregamento, Protocolo da solicitação nº _____ () Substituição total, Protocolo original nº _____ () Por adequação de edificação existente, Data comprovada da edificação: _____ () Com Parecer Técnico nº _____</p><p>APROVADO Em _____</p><p>ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA _____ CHEFE DA APROVAÇÃO _____</p></div></div> | DATA | 09/07/2018 | |
| | DESENHO | ANDERSON | |



PLANTA DE SITUAÇÃO