



IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA A SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO – CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004

ADVERTÊNCIA:

- Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).
- Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR) mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

NOTAS/QUADROS/LEGENDAS:

CARIMBOS:

CARIMBOS:



VERACRUZ
ENGENHARIA

RESP. TÉCNICO:

Fabio Nogueira de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea nº. 5071/D-Ma
Registro Nacional nº. 110181802-6

Rua do Alecrim, 415 - Sala 411
Centro - São Luís - MA - 65.010-040
Fone: 98.3222.5478

PROPRIETÁRIO:



SEÇÃO JUDICIÁRIA:

MARANHÃO

EMPREENDIMENTO:

AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA DA SE ABRIGADA E
INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR

LOCAL:

Avenida Senador Vitorino Freire, nº 300 - Areinha - São Luís - Maranhão

PROJETO:

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO:

Diagrama Trifilar

ETAPA:

PROJETO
EXECUTIVO

AUTOR:

Richardson Marques Marvão

REGISTRO DO AUTOR:

Eng Eletr. - CREA nº. 7834/D-MA

CO-AUTOR:

REGISTRO DO CO-AUTOR:

CO-AUTOR:

REGISTRO DO CO-AUTOR:

CÓDIGO DO ARQUIVO:

ELE-JF-SUB-05-A3-Diagrama Trifilar

TIPO:

ELE

DATA:

SET/2017

ESCALA:

1:50

Nº. DA PRANCHA:

06

/06