

Justiça Federal

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ, 13 de agosto de 2015.

- 1) No projeto de Arquitetura, pranchas ARQ-P100 a ARQ-P105 e as pranchas ARQ-P300 a ARQ-P304, identificam apenas um tipo de parede de gesso com preenchimento interno de lã de rocha 50mm. Nos pavimentos, não existem ambientes de áreas molhadas com fechamento de paredes de gesso. Já na Planilha Orçamentária identificamos dois tipos de paredes de gesso (itens 9.2 e 9.3), sendo que o item 9.3 trata-se de um painel de gesso do tipo RU (resistente à umidade).

PERGUNTA: Diante desta falta de identificação para o painel de gesso do tipo RU, podemos considerar todas as paredes de gesso a serem aplicadas na obra com a quantidade de área que está definida no item 9.2 da planilha orçamentária?


RESPOSTA: A Parede de Gesso tipo RU foi considerada nas paredes do restaurante e Shaft Pluvial deste ambiente. Pois existe a possibilidade de haver a necessidade utilizar água para fazer limpeza. Seguir o disposto na planilha orçamentária que integra o edital (Anexo I – Projeto Básico). As divergências de quantitativos e/ou caderno de encargos serão ajustadas durante a execução da obra, quando necessário.

- 2) No projeto de Arquitetura, prancha ARQ-P104 Planta Baixa do Pav. 03, a porta de saída do ambiente “CIRCULAÇÃO COZINHA” está indicada com o código P04-Porta de madeira compensada lisa preparada para verniz com visor de vidro plumbífero de 40 x 40cm.

PERGUNTA: Está correta a aplicação de tal porta para a área de circulação da cozinha?

RESPOSTA: A utilização vidro Plumbífero neste ambiente não é estritamente necessária porem não causa nenhum prejuízo técnico para o ambiente, A composição de custos foi previsto os valores deste vidro. A fiscalização fica com a liberdade de utilizar ou não o vidro plumbífero na porta P 04. Seguir o disposto em planilha, e as divergências de quantitativos e/ou caderno de encargos serão acolhidas na execução da obra.

- 3) No projeto de Arquitetura, prancha ARQ-P104 Planta Baixa do Pav. 03, no ambiente “ESPAÇO MULTIUSO”, está indicado que o forro a ser aplicado é o forro de fibra mineral “1”. Neste ambiente está inserida uma copa, e que é detalhada no projeto PRANCHA ARQ-920, e que indica que o forro de gesso a ser aplicado será o forro de gesso acartonado.



Justiça Federal
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PERGUNTA: Diante de tal divergência e em se tratando de um mesmo ambiente sem divisões com paredes, que tipo de acabamento de forro adotar na elaboração de nossa proposta?

RESPOSTA: Foi contabilizado na planilha Orçamentária Forro de Fibra mineral. O detalhamento da Prancha ARQ 920 esta com informação incorreta. Seguir o disposto na planilha orçamentária que integra o edital (Anexo I – Projeto Básico). As divergências de quantitativos e/ou caderno de encargos serão ajustadas durante a execução da obra, quando necessário.

Thiago de Souza Batista
Presidente da CPL