

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL 02/2014

Questionamento 1: Qual é a espessura das lâminas que compõem os vidros blindados?

Resposta 1: Vidro da Guarita, 52mm, Arq 101 – tabela quantitativo de janelas.

Questionamento 2: O vidro bronze da pele de vidro é reflexivo?

Resposta 2: Sim, composição 5.3 aba mapa de cotação.

Questionamento 3: No projeto da pele de vidro folha arq 932 onde será instalada a esquadria “vista circulação” e qual é o seu comprimento e sua quantidade?

Resposta 3: Não foi encontrada explicitamente mas existem correlações nas pranchas ARQ 932 e detalhes pele de vidro junto com o pdf.

Questionamento 4: O quantitativo total da pele de vidro constante no item 9.2.27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA PARA PELE DE VIDRO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EXCLUSO VIDROS é de 609,60m² já no item 10.4 VIDRO LAMINADO 8 MM (4+4) BRONZE, APLICADO NA PELE DE VIDRO DA FACHADA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, LAPIDAÇÃO DO VIDRO, FITA DUPLA FACE E SILICONE INDUSTRIAL o quantitativo é de 632m²; tendo em vista que ambos os itens são referentes ao mesmo serviço os quantitativos não deveriam ser iguais?? Ainda nesta esteira, em levantamentos feitos nos projetos estes quantitativos ainda são menores que o efetivamente instalado de pele de vidro previsto em projeto. Como devemos proceder?

Resposta 4: Os quantitativos não são iguais por se tratar de vidro colado sobre a estrutura metálica das esquadrias. Assim, a quantidade de esquadrias obrigatoriamente deverá ser menor que os vidros. No levantamento feito achamos no detalhamento da Pele de vidro uma área total de 122,22 m² que por analogia entendemos que deveria ser multiplicado por quatro vezes que são as posições descritas na prancha

arq- 932 pdf no total 488,88m², ficando os restante 143,12m² para área de transição dos prédios com uma pele de 7,15x20,0m, totalizando o total de 632,00 m².

Questionamento 5: Qual será o vidro da pele de vidro? No projeto consta 5+5 já na planilha consta 4+4 qual devemos adotar, uma vez que há diferença considerável de preço entre estas alternativas.

Resposta 5: Considerar conforme consta na planilha (4+4).

Questionamento 6: As pranchas com os detalhes das esquadrias J1 a J12 não constam no material que foi entregue anexo ao Edital.

Resposta 6: O desenho não consta do material anexo ao Edital, mas podem ser verificados nas pranchas ARQ 101 a 104 para maior detalhamento segue abaixo o link com o arquivo.

[Arq801](#)

Questionamento 7: No item 11.2 a especificação de rufo de alumínio qual é o detalhe?

Resposta 7: A especificação esta equivocada, pois, não existe rufo interno e pela composição do item "composição 02 do mapa de composições" é chapa de aço galvanizada nº24, L=33cm, portanto detalhe da cobertura.

Questionamento 8: Qual é o projeto onde constam as especificações dos elevadores?

Resposta 8: Transporte vertical ARQ 933.

Questionamento 9: Qual é o projeto onde constam as especificações técnicas das catracas e da cancela?

Resposta 9: Apropriar os custos levando em consideração os valores de referencia da planilha.