



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

ESCLARECIMENTO - SJPA-NUCAF

Senhores Licitantes,

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado em 09/07/2021 16h31 recebido no e-mail cpl.pa@trf1.jus.br, o pregoeiro, com base nas informações prestadas pela unidade requisitante, esclarece:

1. Em análise as planilhas e projetos verificamos a divergências abaixo, qual deveremos seguir?

Comparativo de equipamentos PROJETOS X PLANILHA:

PROJETOS			PLANILHA		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SISTEMA 26HP (MÓDULO ÚNICO)	UD	1,00	SISTEMA 30HP (MÓDULOS 12+18)	UD	1,00
SISTEMA 48HP (MÓDULOS 24+24)	UD	1,00	SISTEMA 64HP (MÓDULOS 16+24+24)	UD	2,00
SISTEMA 52HP (MÓDULOS 24+16+12)	UD	1,00	SISTEMA 74HP (MÓDULOS 24+24+14+12)	UD	2,00
SISTEMA 66HP (MÓDULOS 24+24+18)	UD	1,00			
SISTEMA 74HP (MÓDULOS 24+24+14+12)	UD	1,00			
EVAPORADORA CASSETE 4V 9.000 BTU	UD	1,00	EVAPORADORA CASSETE 4V 12.000 BTU	UD	11,00
EVAPORADORA CASSETE 4V 12.000 BTU	UD	12,00	EVAPORADORA CASSETE 4V 24.000 BTU	UD	41,00
EVAPORADORA CASSETE 4V 18.000 BTU	UD	8,00	EVAPORADORA CASSETE 4V 36.000 BTU	UD	51,00
EVAPORADORA CASSETE 4V 24.000 BTU	UD	27,00	EVAPORADORA CASSETE 4V 48.000 BTU	UD	9,00
EVAPORADORA CASSETE 4V 30.000 BTU	UD	28,00			
EVAPORADORA CASSETE 4V 36.000 BTU	UD	32,00			
EVAPORADORA CASSETE 4V 48.000 BTU	UD	6,00			

Resposta: A empresa deverá seguir a planilha orçamentária, devendo considerar os seguintes ajustes:

ONDE HÁ	CONSIDERAR
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
SISTEMA 26HP (MÓDULO ÚNICO)	SISTEMA 30HP (MÓDULOS 12+18)
SISTEMA 48HP (MÓDULOS 24+24)	SISTEMA 64HP (MÓDULOS 16+24+24)
SISTEMA 52HP (MÓDULOS 24+16+12)	SISTEMA 74HP (MÓDULOS 24+24+14+12)
SISTEMA 66HP (MÓDULOS 24+24+18)	
SISTEMA 74HP (MÓDULOS 24+24+14+12)	
EVAPORADORA CASSETE 4V 9.000 BTU	EVAPORADORA CASSETE 4V 12.000 BTU
EVAPORADORA CASSETE 4V 12.000 BTU	
EVAPORADORA CASSETE 4V 18.000 BTU	EVAPORADORA CASSETE 4V 24.000 BTU
EVAPORADORA CASSETE 4V 24.000 BTU	
EVAPORADORA CASSETE 4V 30.000 BTU	EVAPORADORA CASSETE 4V 36.000 BTU
EVAPORADORA CASSETE 4V 36.000 BTU	
EVAPORADORA CASSETE 4V 48.000 BTU	EVAPORADORA CASSETE 4V 48.000 BTU

Atenciosamente,

Edvan Guilherme Souza de Barros
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Edvan Guilherme Souza de Barros, Diretor(a) de Núcleo**, em 12/07/2021, às 16:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **13422262** e o código CRC **12C05F60**.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/

0004748-04.2021.4.01.8010

13422262v6