

CT-PSPM-515/2017

Porto Velho-RO, 19 de outubro de 2017.

Sr. Rafael Mazullo – Engº Eletricista  
Rua Miguel de Cervantes, N. 117, Aeroclube, Porto Velho - RO

Assunto: **Devolução de Projeto Analisado**

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo 02 (duas) vias do Projeto 315/2017, Subestação 1050 kVA, em atendimento a Justiça Federal de Primeiro Grau de Rondônia, no endereço Av. Presidente Dutra, 2203, Baixa da União, município de Porto Velho - RO, representado pela(s) ART(s) 8300068161 de elaboração de projeto.

Após análise, o projeto foi considerado **DE ACORDO COM AS NORMAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, com a(s) seguinte(s) ressalva(s):**

**1. Apresentar Cálculo de Parametrização dos Relés no momento da Vistoria.**

Obs: No pedido de vistoria deve ser apresentada a documentação abaixo:


1. Atestado de conclusão de obra e ART de Execução;
2. Cópia de Nota Fiscal e Relatório de Ensaio de: Transformador(es), Poste(s) e Cruzeta(s);
3. As Built, em caso de pequenas modificações necessárias durante a execução do projeto.

As especificações técnicas dos materiais, equipamentos e dispositivos utilizados devem estar em conformidade com as normas da EDRO e ABNT. A análise realizada não isenta o projeto de nova verificação de conformidade em avaliação posterior.

Aproveitamos a oportunidade para ratificar sobre a obrigatoriedade de observância, nas instalações elétricas da unidade consumidora, das normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, em especial:

- ABNT 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 2004.
- ABNT 14039:2005 - Instalações Elétricas de Média Tensão, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 2005.
- NR-10 - Ministério do Trabalho e Emprego.
- NTC - 001 e a NTC-002 Normas e padrões da EDRO, postos à disposição do interessado.

Atenciosamente,



Eng. **Alysson Bernardes dos Santos**  
CREA: 2033-D/RO  
Engenharia e Operação da Medição

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.429.264/0001-89</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>13/09/1982</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>84.11-6-00 - Administração pública em geral</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>107-4 - ORGAO PUBLICO DO PODER JUDICIARIO FEDERAL</b>			
LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE DUTRA 2203</b>	NÚMERO <b>2203</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>76.805-902</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BAIXA UNIAO</b>	MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	UF <b>RO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SECAD.RO@TRF1.JUS.BR</b>		TELEFONE <b>(69) 3211-2423 / (69) 3211-2465</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>UNIÃO</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>13/09/1982</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **15/09/2017** às **17:50:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página  
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Av. Pres. Dutra, n. 2203 - Centro - Porto Velho/RO - CEP. 76805-902 - TELEFONE: (069) 3211-2400


Portaria n. 281, de 9 de julho de 2012.

O MM. Juiz Federal RODRIGO DE GODOY MENDES, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,


R E S O L V E:

I - Designar, nos termos da Lei n. 8.112/90, artigo 38, com a redação dada pela Lei n. 9.527/97, c/c a Resolução n. 3/2008 - CJF, o servidor LUZIVAL CORREIA FERREIRA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, Classe "C", Padrão 15, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado de Rondônia, para, sem prejuízo de suas funções, exercer, em substituição, automaticamente, o Cargo em Comissão, Código CJ-3, de **Diretor de Secretaria** da Secretaria Administrativa desta Seccional, por ocasião dos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do referido Cargo em Comissão.

II - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

  
RODRIGO DE GODOY MENDES  
Juiz Federal Diretor do Foro

*Handwritten:*  
21.07.12  
21.07.12

PUBLICADA NO B.S. Nº 87 DE
9.7.12

SUPERVISOR(A) DA SELEP



ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO:

Departamento de Operação da Distribuição - DOP

DATA

5/9/2017

AVT Nº

123/2017

1 - IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

UC 0001064-2

Solicitante:

RAFAEL MAZULLO

2 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

JUSTIÇA FEDERAL DE RONDONIA

Nome Fantasia:

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA

Localidade:

PORTO VELHO

Endereço:

AV PRESIDENTE DUTRA 2203

Bairro:

BAIXA UNIÃO

Chave de referência:

FUPV0108

SE PORTO VELHO // CENTRO

3 - CARGA SOLICITADA

7696

7758

7770

NO TRECHO

Potencia ( KVA)

1500 KVA

Tensão de  
Fornecimento

13,8 (KV)

X

34,5 (KV)

69 (KV)

4 - IDENTIFICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO - CERRON

NÃO FOI IDENTIFICADO ESPAÇO FÍSICO INTERNO P/ "SE"

Subestação:

CEN

3x 20/26,6 (MW)

Alimentador:

CEN02

Demanda Máx.Registrada (MW)

6,9 (MW)

Corrente Máx. Reg (A)

227

Tronco Alimentador (AWG) - MM²:

107

Capacidade de I (A)

360

5 - Capacidade de Carga - CERRON

CARREGAMENTO

63%

Ponto de Entrega

Cabo ( AWG) - MM²

KM

336 - 170

266 - 135

4/0 - 107

1,05

2/0 - 67

2 - 33

4 - 21

Correntes de Curto Circuito em (A)

Icc(3F)

Icc (2F)

Icc (F-T)max


Icc (F-T)min

7145,2127

6187,9357

5072,5488

197,2864



Elo Fusível

Σ Trafo (KVA)

Elo Protetor (K)

1500 KVA

80K-XS200A

6 - Disponibilidade de Carga - CERRON



Solução Proposta

Aprovado

X

Indisponível

Remanejamento de carga

Construção de Rede MT

Recondutoramento MT

Aguardar liberação de Recursos

OUTROS

7 - Considerações

OBSERVAÇÕES: Salienta-se que o carregamento do alimentador apresenta -se com 53% da capacidade técnica do condutor no tronco. Para cálculo de Curto Circuito os dados foram retirados do SGD de distância e Bitola do condutor. Foi encaminhado ao PRMO, para verificar as necessidades, se for necessário substituir poste de derivação. A disponibilidade de carga está aprovada para carga de 1500kVA, OBS:validade desta disponibilidade será de 6 meses. AVT-123/2017.

ANÁLISE

Adailson ROCHA  
Mat. 4877-1 PRPQ

DATA

5/9/2017

APROVAÇÃO

Lucas de Moura

Mat. 4797-4 -PRPQ

DATA

## Rede Primária

Alimentador: CEN - CEN02

Bloco: FUPV0108

Nº: 400415,583 - 9030448,917

Nível: 41

Fonte: 400406,333 - 9030448,917

Junper: Nô Carga

Fases: CBA

Classe de Tensão (kV): 69

Natureza: Ramal

Comprimento (m): 41,06

Proprietário: COMPANHIA

Desenergizado: Não

Instalação: (IT) EPPV001064

Tipo de Rede: Aérea

Estrutura	HORIZONTAL		
	Fase	Neutro	Guarda
Formação	SINGELO		
Bitola	107		
Material	A		
Isolação	N		
Cor. Admissível	260		

Dados do Último Projeto

Data:

Projeto: CADASTRO

Instante do Cálculo

Máxima do Alimentador

Das Úteis

Horário: 16

Tensões (V)

Fases Módulo Ângulo

A 7899 -0,6

B 7905 239,5

C 7905 119,5

Correntes (A)

Fases Módulo Ângulo

A 9,2 -27,3

B 9,2 -147,4

C 9,2 92,7

Cargamentos (%)

Admissível: 3,5

Verão: 4,4

Inverno: 3,2

Crítico: 2,9

Pânico: 2,5

Demandas (Fluxo)	Fase A	Fase B	Fase C
Aparente (KVA)	72,7	72,6	72,6
Ativa (KW)	64,9	64,8	64,8
Reativa (KVAr)	32,7	32,8	32,7
Fator de Potência (%)	89,3	89,2	89,3
Queda de Tensão (%)	0,9	0,8	0,8

Perdas de Demanda		Perdas de Energia	
Ativa (kW)	0	Ativa (kWh)	2
Reativa (kVAr)	0	Reativa (kVArh)	3

Dados Passantes	Urbano	Rural
Clientes	1	0
Potência Nominal (kVA)	750	0
Banco Capacitor (kVAr)	0	0
VIP Comercial	1	0
VIP Técnico	0	0
Especiais	0	0
Pontuação	0	0
Consumo (kWh)	102278	0

PRUDEN

AVENIDA  
RUA

MORAES

ALFREDO

WEBER

ROGERIO

PARANA

JACY

# 107 - 405 Km.

**CUNHA**

JOAO

DA

JAR



CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA

Endereço: **PORTO VELHO, AV PRESIDENTE DUTRA 2203 \*\***

Cliente: **JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA**

Sit. UC: **NORM** Atividade: **8423000 - Justiça**

Classe: **5 - Poder Publico** Subclasse: **3 - Pod.publ.federal**

Tensão: **31 - 2,3 A 25 Kv -verde**

Bairro: **BAIXA UNIAO**

Carg. Imob.: **Cep : 76805-859**

Ilum. / CP Rede / Nec. Exp/ Min/Mic / Pot. Hist  
**NÃO/NÃO/NÃO/NÃO**

Ligação: **4 - Alta Tensao**

	ATUAL	REVISTO			
Roteiro	001.31.50.005010		Leitura Corte/Religação		
Poste	- - /		Coordenadas Lat/Long		
Poste Adjacente	- - /		Taxado	ATUAL	REVISTO
Fase Poste	ABCN		Consumo		
Medidor Vizinho Esquerdo			Demanda		
Medidor Vizinho Direito			Reativa		

Medição	ATUAL							INSTALADO						
	Medidor	Fabr	Elem	NPL	Const Med	Const Fat	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medidor	Fabr	Elem	NPL	Const Med	Leit. Inicial
Consumo	HKC15068060	231	3	10	0,00100	0,42000								
Demanda				6	0,00100	0,42000								
Reativa														
TP: 70	TC: 6	Pot. Transf.: 975,0			Perdas: 0,0				TP:	TC:	Pot. Transf.:			

Lacres

Pontos de Referência

**PROJETISTA: RAFAEL MAZULLO: 9-8160-2496 EM FRENTE A FEIRA LIVRE**

Observações

**ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA-GRUPO-A LIGAÇÃO NOVA PERMANENTE COM PREVISÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CARGA PARA 1500.**

Observações Última Fase

AUT 123/2017.

Solução

Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.
07/2017	95062		02/2017	79966		09/2016	102278				
06/2017	95935		01/2017	66747		08/2016	110441				
05/2017	102289		12/2016	103089							
04/2017	80496		11/2016	97260							
03/2017	101096		10/2016	102378							

Motivo da Não Realização do Serviço


Data/Hora Deslocamento:  Hora Chegada:  Data/Hora Conclusão:  Km Inicial / Final:  Valor do Serviço: **R\$ 0,00**

Eletricista

Matrícula

Cliente

**CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA**

Endereço  
**PORTO VELHO, AV PRESIDENTE DUTRA 2203 \*\***

Cliente  
**JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA**

Sit. UC Atividade  
**NORM 8423000 - Justiça**

Classe Subclasse  
**5 - Poder Publico 3 - Pod.publ.federal**

Tensão  
**31 - 2,3 A 25 Kv -verde**

Bairro  
**BAIXA UNIAO**

Corr. Imob.  
**Cep : 76805-859**

Il. Light / CP Rede / Nec. Esp/ Mini/Mic / Pat. Hist  
**NÃO/NÃO/NÃO/NÃO**

Ligação  
**4 - Alta Tensao**

	ATUAL	REVISTO			
Roteiro	001.31.50.005010		Leitura Corte/Religação		
Poste	- - /		Coordenadas Lat/Lon		
Poste Adjacente	- - /		Taxado	ATUAL	REVISTO
Fase Poste	ABCN		Consumo		
Medidor Vizinho Esquerdo			Demanda		
Medidor Vizinho Direito			Reativa		

Medição	ATUAL							INSTALADO						
	Medidor	Fabr.	Elem.	NPL	Const.Med.	Const.Fat.	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medidor	Fabr.	Elem.	NPL	Const.Med.	Leit. Inicial
Consumo	HKC15068060	231	3	10	0,00100	0,42000								
Demanda				6	0,00100	0,42000								
Reativa														
TP: 70	TC: 6	Pot. Transf: 975,0		Perdas: 0,0					TP:	TC:	Pot. Transf:			

Lacres

Pontos de Referência  
**EM FRENTE A FEIRA LIVRE**

Observações  
**LIGAÇÃO NOVA PERMANENTE COM PREVISÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CARGA PARA 1500.**

Observações Última Fase

Solução

Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.
07/2017	95062		02/2017	79966		09/2016	102278				
06/2017	95935		01/2017	66747		08/2016	110441				
05/2017	102289		12/2016	103089							
04/2017	80496		11/2016	97260							
03/2017	101096		10/2016	102378							

Motivo da Não Realização do Serviço


Data/Hora Deslocamento Hora Chegada Data/Hora Conclusão Km Inicial / Final Valor do Serviço  
R\$ 0,00

Eletricista

Materiais

*Paulo Nazareto*  
Cliente



# SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA P/ LIGAÇÃO NOVA /AUMENTO DE CARGA

( ) Lig. Provisória ( ) Relig. de Desligado ☒ Lig. Nova Permanente ☒ Alt. de Potência Instalada

Nome ou razão social do interessado ou titular da UC: <b>Justiça Federal de Rondônia</b>		CPF/CNPJ: <b>05.429.264/0001-89</b>	RG: <b>-</b>
Nome ou razão social do solicitante: <b>RAFAEL MAZULLO</b>		E-mail, Telefone / Fax: <b>RAMAZULLO@YAHOO.COM.BR</b>	Telefone / Fax: <b>(69) 98160-2496</b>
Endereço para Resposta: <b>A/C LAIS BADRA</b>	Rua: <b>AV. PRESIDENTE AUTRA n° 2203</b> CEP: <b>78916-100</b> Município: <b>PORTO VELHO</b> Estado: <b>RO</b>		
<b>DADOS TÉCNICOS E DE LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO</b>			
Endereço Completo: <b>AV. ROGERIO WEBER s/n°</b>		Unidade Consumidora (UC) n°: <b>1064-2</b>	
CEP: <b>76805-856</b>	Município: <b>Porto Velho</b>	Localidade / Bairro: <b>BAIXA UNIÃO</b>	
Tipo de Rede: <input checked="" type="checkbox"/> Primária ( ) Secundária		Localização da Subestação em aérea: <input checked="" type="checkbox"/> Urbana ( ) Rural	
Atividade a ser desenvolvida ou existente:		( ) Residencial ( ) comercial ( ) Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Poder Público ( ) Serviço Público	
Coordenadas do poste (em UTM): <b>400402,38 metros Leste</b> <b>9030508,67 metros Norte</b>		De Derivação da RD/Eletrôbras Distribuição Rondônia: <b>400402,38 m L</b> <b>9030508,67 m N</b>	Do posto de transformação: <b>a mesma</b>
Tensão do Transformador:	Primária: <b>13,8 kV</b>	Secundária: <b>380/220/127 V</b>	Carga total instalada (kW): <b>1500</b>
Potência total em transformador (es) (kVA): <b>1500</b>	Em ligação nova: <b>1500</b>	A ser aumentada: <b>1500</b>	A ser reduzida:
Demanda Prevista(kW):	Em ligação nova: <b>1500</b>	A ser aumentada: <b>1500</b>	A ser reduzida:
Previsão da conclusão da obra: <b>DEC/17</b>		Previsão da ligação da carga (mês/ano): <b>DEZEMBRO/2017</b>	
Informações adicionais: <b>LIGAÇÃO NOVA PERMANENTE COM PREVISÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CARGA E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO EXISTENTE, NA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA.</b>			

OBS: Anexar a esta solicitação:

1) **Croqui de localização:** contendo a localização e delimitação da propriedade e/ou edificação em relação à via pública, rodovias, vias de acesso, acidentes geográficos, etc; representação e indicação de vias paralelas e transversais; cotas de distâncias; pontos de referências; indicação do norte geográfico; indicação da rede elétrica próxima e localização do **posto de transformação** e a distância deste ao **ponto de derivação** da rede trifásica da Eletrobras Distribuição Rondônia, mais próxima, com indicação das respectivas coordenadas geo-referenciadas (em UTM). Utilizar papel A4 e escala adequada.

2) **Relação das cargas/equipamentos:** discriminando quantidade e respectivas potências nominais, que correspondam ao total de carga declarada a ser instalada.

3) Caso o solicitante não seja o interessado, representante legal, ou titular do posto de transformação, deverá apresentar procuração para representá-lo perante a Eletrobras Distribuição Rondônia contendo, de forma clara e específica, os **poderes** e o **prazo de vigência**, necessitando, obrigatoriamente, que a mesma esteja em via original e reconhecida em cartório.

## NOTAS:

- É indispensável informar o número da unidade consumidora (UC) quando se tratar de alteração de potência instalada ou se já existir ligação em baixa tensão (BT), no mesmo endereço do posto de transformação e/ou disponibilizar os documentos necessários para a criação do cadastro do Cliente e a Unidade Consumidora para os casos em que não existirem os cadastros;
- Se as potências instaladas em transformadores e as demandas, previstas, forem escalonadas, deverão ser apresentados, à parte, os respectivos cronogramas contemplando, no mínimo, os primeiros 12(doze) meses;
- A análise de projeto elétrico somente será considerada após o resultado do estudo de viabilidade técnica;
- Deverá ser considerado fator de potência de referência mínimo de **0,92**;
- A Eletrobras Distribuição Rondônia tem prazo máximo de 30(trinta) dias para comunicar do atendimento a esta solicitação de viabilidade técnica.

  
Nome legível do interessado ou solicitante  
RG/CPF: **368212448-98**

Av. João Alfreu



# LEGENDA

- CHAVE FUSIVEL PROJETADA
- POSTE CIRCULAR EXISTENTE
- POSTE DT EXISTENTE
- POSTE DT A INSTALAR
- RD MT 13,8kV EXISTENTE
- RAMAL DE ENTRADA PROJETADO
- TRANSFORMADOR ELETROBRAS
- TRANSFORMADOR PARTICULAR PROJETADO

Av. Rogério Weber

Av. Presidente Dutra

JUSTIÇA FEDERAL



Rua Jacy Parana

OBRA:		DATA:	JULHO / 2014	PROPRIETÁRIO:	
SE 1500 kVA		ARE:	8207492608	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	
PLANTA SITUAÇÃO			8207493967	CNPJ 05.429.264/0001-89	
FOLHA:	ESCALA:	LOCAL DA OBRA:		RESP. TÉCNICO:	
01	1:1000	AV. PRESIDENTE DUTRA 2203 CENTRO		Aline de Silva Furtado	
		MUNICÍPIO:		LUIZ SANCHES PORTELA DE ALMEIDA	
		PORTO VELHO - RO		ENGº ELETRICISTA CREA 4732/D	
				ENGº ELETRICISTA CREA 6757/D	









CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA

## PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Protocolo : 0  
Código Único : 0001064-2  
Ordem de Serviço : 56880860

Data Abertura: 19/09/2017

SERVIÇO : SOLIC. DE ANÁLISE DE PROJETO ELÉTRICO  
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE DUTRA 2203 \*\*  
BAIRRO : BAIXA UNIAO Cep : 76805-859-PORTO VELHO  
NOME CLIENTE : JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA  
SOLICITANTE :  
LOC/SET/ROT/SEQ: 001 . 31 . 50 . 005010

ATIVIDADE : 8423000 Justiça  
CLASSE : 05 PODER PUBLICO  
SUB-CLASSE : 03 POD.PUBL.FEDERAL  
TENSÃO : 31 2,3 A 25 KV -VERDE  
TIPO DE LIGAÇÃO : 04 ALTA TENSÃO  
LIGAÇÃO SUGERIDA :

O serviço solicitado será executado até 19/10/2017. Caso isso não ocorra, mantenha contato com a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA através de sua(s) Loja(s) de Atendimento - telefone 0800 647 0120.

Nos contatos com a empresa, esteja sempre de posse do número do Protocolo ou do Código Único da Unidade Consumidora.

Atendente  
LUISA MARIA DAVY CAMPOS

Cliente  
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA

Emitido em 19/09/2017 03:17:51 PM  
Protocolo.gp- 321014 - V.3.04

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 8300068161

REGISTRADO NO CREA-RO CONFORME  
Autenticidade - 3E889-DB803-D6AB1-5644E-9234B

2 Nome do Profissional: <b>RAFAEL MAZULLO</b>		3 Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO ELETRICISTA /</b>		4 Nº da Carteira/UF: <b>5063607336D SP</b>	
5 Endereço do Profissional: <b>RUA MIGUEL DE CERVANTE, 117</b>		6 Bairro: <b>AEROCUBE</b>		7 Cidade: <b>PORTO VELHO - RO</b>	
8 Telefone: <b>6981602496</b>		9 CEP: <b>76811003</b>		10 E-Mail: <b>RAMUZULLO@YAHOO.COM.BR</b>	
11 CPF: <b>368.212.448-98</b>		12 Endereço da Obra: <b>AV. PRESIDENTE DUTRA</b>		13 Bairro da Obra: <b>BAIXA UNIÃO</b>	
14 Cidade da Obra: <b>PORTO VELHO - RO</b>		15 Telefone Obra: <b>(69)32112410</b>		16 Nome do Proprietário/Contratante: <b>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ROND</b>	
17 CPF / C/C: <b>05429264000189</b>		18 Endereço: <b>AV. PRESIDENTE DUTRA, 2203</b>		19 Bairro: <b>BAIXA UNIÃO</b>	
20 Cidade: <b>PORTO VELHO - RO</b>		21 Telefone: <b>(69)32112410</b>		22 Empresas: <b>EMPRESA NÃO INFORMADA</b>	
23 Registro do Voto/Cria: <b></b>		24 CNPJ: <b></b>		25 Endereço da Empresa: <b></b>	
26 Bairro: <b></b>		27 Cidade: <b></b>		28 Telefone: <b></b>	
29 Atividade Técnica: <b>2 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO ...</b>		30 Área de Competência: <b>5484 - SUBESTAÇÃO...</b>		31 Tipo de Obra: <b>642 - SUBESTAÇÃO DO CONSUMIDOR ...</b>	
32 Valor do Contrato: <b>0,00</b>		33 Número do Contrato: <b>06/2017</b>		34 Número do Pagamento: <b>1</b>	
35 Dimensão: <b>1.050,00</b>		36 Unidade: <b>KVA</b>		37 Tipo de Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> <b>SERVIÇO</b>	
38 Valor da Obra/Serviço: <b>0,00</b>		39 Valor dos Honorários: <b>0,00</b>		40 <input checked="" type="checkbox"/> <b>INDIVIDUAL</b>	
41 <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b>		42 <input checked="" type="checkbox"/> <b>AUTÔNOMO</b>		43 Entidade de Classe: <b>SENGE</b>	
44 Vinculada à ART N.º: <b></b>		45 Número da Notificação/Auto: <b>...</b>		46 Data do Preenchimento: <b>11/09/2017</b>	
47 Valor da Taxa: <b>81,53</b>		48 <b>PORTO VELHO - 12/09/2017</b>		49 <b>RAFAEL MAZULLO</b>	
50 <b>Local e Data</b>		51 <b>Profissional</b>		52 <b>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ROND</b>	
53 <b>Contratante</b>		54 <b>ENTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O CREA PARA OS EFEITOS LEGAIS, O CONTRATO ESCRITO OU VERBAL REALIZADO ENTRE AS PARTES (LEI 6.496/77)</b>			

49 Resumo do contrato: Descrição da Obra e do Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.:

PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE 1050KVA ABRIGADA COM ENTRADA A6REA EM 13,8KV, TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DE 1(UM) TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE 750KVA E 1(UM) TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE 300KVA, PRIMÁRIO EM 13,8KV E SECUNDÁRIO EM 380/220/127V.

Data Registro: 12/09/2017

Atendente:

Data da Baixa:

Data Cancelamento: Nº, CAT: 0

Página: 1/1

Informações Valor R\$

Boleto: 8300068161

Raceta: ANOT. RESP. TECNICA - ART - FAIXA 1

Cota: 0101

Data: 11/09/2017

R\$: 81,53

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 8300068173

REGISTRADO NO CREA-RO CONFORME  
Autenticidade - 3E889-08803-D0AB1-5653A-A8796

2 Nome do Profissional: <b>RAFAEL MAZULLO</b>		3 Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO ELETRICISTA /</b>		4 Nº da Carteira/UF: <b>5063607336D SP</b>	
5 Endereço do Profissional: <b>RUA MIGUEL DE CERVANTE, 117</b>		6 Bairro: <b>AEROCUBE</b>		7 Cidade: <b>PORTO VELHO - RO</b>	
8 CEP: <b>76811003</b>		10 E-Mail: <b>RAMUZULLO@YAHOO.COM.BR</b>		11 CPF: <b>368.212.448-98</b>	
12 Endereço da Obra: <b>AV. PRESIDENTE OUTRA</b>		13 Bairro da Obra: <b>BAIXA UNIÃO</b>		14 Cidade da Obra: <b>PORTO VELHO - RO</b>	
16 Nome do Proprietário/Contratante: <b>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ROND</b>		17 CPF / CGC: <b>05429264000189</b>		15 Telefone Obra: <b>(69)32112410</b>	
18 Endereço: <b>AV. PRESIDENTE OUTRA, 2203</b>		19 Bairro: <b>BAIXA UNIÃO</b>		20 Cidade: <b>PORTO VELHO - RO</b>	
22 Empresas: <b>EMPRESA NÃO INFORMADA</b>		23 Registro ou Visto/Crea:		24 CNPJ:	
25 Endereço da Empresa:		26 Bairro:		27 Cidade:	
29 Atividade Técnica: <b>2 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO ...</b>		30 Área de Competência: <b>2101 - GERAÇÃO DE ENERGIA...</b>		31 Tipo de Obra: <b>623 - SISTEMAS DE GERAÇÃO PRÓPRIA ...</b>	
32 Valor do Contrato: <b>0,00</b>		33 Número do Contrato: <b>06/2017</b>		34 Número do Pavimento: <b>1</b>	
35 Dimensão: <b>458,00</b>		36 Unidade: <b>KVA</b>		37 Valor da Obra/Serviço: <b>0,00</b>	
38 Tipo de Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO		39 Valor dos Honorários: <b>0,00</b>		40 Entidade de Classe: <b>SENGE</b>	
41 <input checked="" type="checkbox"/> INDIVIDUAL		42 <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		43 <input checked="" type="checkbox"/> AUTÔNOMO	
44 Vinculada à ART N.:		45 Número da Notificação/Auto: <b>---</b>		46 Data do Preenchimento: <b>11/09/2017</b>	
47 Valor da Taxa: <b>81,53</b>		48		49	
50 <b>PORTO VELHO - 12/09/2017</b> Local e Data		51 <b>RAFAEL MAZULLO</b> Profissional		52 <b>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ROND</b> Contratante	

ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O CREA PARA OS EFEITOS LEGAIS. O CONTRATO ESCRITO OU VERBAL REALIZADO ENTRE AS PARTES (LEI 5.486/77)

49 Resumo do contrato: Descrição da Obra e do Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.:

PROJETO DE SUBESTAÇÃO DO CONSUMIDOR ABAIXADORA ABRIGADA DE 1050KVA COM GRUPO MOTO GERADOR à DIESEL PARA GERAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO POR 1(UM) GERADOR DE 375KVA E 1(UM) DE 83KVA, AMBOS COM SAÍDA EM 220V.

Data Registro: 12/09/2017

Atendente:

Data da Baixa:

Data Cancelamento: Nº. CAT: 0

Página: 1/1

Informações Valor R\$

Boreto: 8300068173

Receta: ANOT.RESP.TECNICA - ART - FAIXA 1

Cota: 0101

Data: 11/09/2017

R\$: 81,53