

RE: Pedido de esclarecimento

CPL-RR-Comissão Permanente de Licitação <cpl.rr@trf1.jus.br>

Qui, 30/04/2020 14:45

Para: José Nascimento <j.f.rent@hotmail.com>

Senhor Licitante, boa tarde.

Conforme consulta realizada junto ao setor requisitante, as propostas devem ser estritamente compatíveis com às especificações constantes no Edital do pregão 05/2020. O setor requisitante, assim como o setor de compras realizaram pesquisas de mercado nas quais foram encontrados itens que atendem às especificações do Edital, portanto o item 1 deve ter tensão de 220v, conforme o instrumento convocatório.

Atenciosamente,

cid:i João Carlos Coelho Filho

mage0 Pregoeiro

04.png

@01C Seção Judiciária de Roraima -

E8F7A Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1

.FE2C

6EF0

De: José Nascimento <j.f.rent@hotmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 29 de abril de 2020 17:29**Para:** CPL-RR-Comissão Permanente de Licitação <cpl.rr@trf1.jus.br>**Assunto:** Pedido de esclarecimento

Boa tarde!

Item 1 - Condicionador de ar, frio, capacidade de 60.000 btu's, tipo split, modelo piso/teto, unidade interna horizontal fixo em parede, compressor rotativo, tensão aproximada de 220v, controle remoto sem fio com funções automáticas de refrigeração, ventilação, desumidificação e swing, sistema de purificação de ar, coeficiência energética com selo procel do inmetro padrão "a", baixo nível de ruído, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 01 ano, assistência técnica autorizada de fábrica em boa vista-rr, incluindo instalação completa;

Perguntamos

A tensão poderá ser 380v, uma vez que não encontramos nas fábricas com a tesão 220v que seja de economia A?

Atenciosamente,

Pedro Ruiz

