



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

CIRCULAR/NULIT N. 14

Brasília, 27 de abril de 2015.

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2015 PROCESSOS: 6277-35.2014

Senhores Licitantes,

Em atenção à solicitação da empresa HBX PRODUTOS LTDA, a Pregoeira apresenta as informações prestadas pelo Setor Requisitante:

Pergunta 01:

O item 1 deste edital solicita um No-break modular 80 KVA, e também se refere ao mesmo no item 1.1.2 como 20/18 KVA.

Devido a essa divergência de informações, gostaria de saber qual das potencias devo considerar, 80 KVA ou 20 KVA?

Resposta:

Item 1.1 OBJETO, equipamento no break de 80 KVA

Item 4.1 Especificação técnica dos equipamentos

Item 4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO UPS MODULA DE POTÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 20/18 KW COM TECNOLOGIA TECNOLOGIA HOT-SWAP E GERENCAMENTO SNMP.

ITEM 4.2.1 As especificações deverão possuir características mínimas:

Item 4.2.1.1 Módulo UPS de 20/18 KW.

Portanto o equipamento devera ser modular com módulos no mínimo de 20/18 KW e potencia total para cada equipamento 80 KVA.

Pergunta 02:

Por gentileza informar local de entrega do produto referente ao edital 32/2015 TRF1.

Resposta:

O equipamento será entregue e instalado no EDIFÍCIO SEDE II localizado no SAU/SUL Quadra 2, Bloco K CEP 70070-900 no 1º Subsolo, podendo a ser vistoriado o local de instalação para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Edileusa Vidal dos Santos

Pregoeira