



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

CIRCULAR/NULIT N. 54

Brasília, 07 de agosto de 2014.

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2014 PROCESSOS: 3.292/2014.

Senhores Licitantes,

Em atenção às solicitações de esclarecimentos formuladas pelas empresas: **LEMCA ILUMINAÇÃO e INTRAL REATORES E ILUMINÁRIAS**, a Pregoeira apresenta as seguintes informações:

LEMCA ILUMINAÇÃO

Pergunta 1:

Referente aos reatores eletrônicos dos itens 20 ao 26, dos 28 ao 31 e dos itens 35 ao 38, poderemos ofertar os modelos BIVOLT, que podem ser usados tanto em 110V como em 220V, ou somente 220V?

Resposta:

Sim, poderá ser ofertado o modelo bivolt.

Pergunta 2:

Reatores para lâmpadas de Descarga, referente aos itens 27, 33, 34, seria para uso externo ou interno?

Resposta:

Os reatores dos itens 27, 33 e 34 será utilizado em áreas externas.

INTRAL REATORES E ILUMINÁRIAS

Pergunta 3:

Reatores para lâmpadas de Descarga, referentes aos itens 20, 21, 24, 26 e 37. Podemos cotar este item?

Resposta:

Não está correto o entendimento, deverá ser observada a especificação do item.

Pergunta 4:

Item 27 e 33 - Você precisa do reator para uso interno (ambiente fechado) ou externo

Resposta:

Externo, (ambiente aberto).

Pergunta 5:

Item 30 - Você precisa do reator convencional (com uso do starter) ou o reator eletrônico? Você está solicitando para lâmpada Bipino, somente reator convencional atendem esta lâmpada. Já o eletrônico atende somente lâmpada 4 pinos.

Resposta:

O Tribunal está adquirindo reator convencional para lâmpada bipina.

Pergunta 6:

Item 34 - Temos reatores metálicos para lâmpadas Padrão Osram ou para Padrão Philips, qual você precisa?

Resposta:

Referencialmente Padrão Philips.

Pergunta 7:

Item 37 - Temos este reator, porém o fator de eficácia é igual a 4,74, podemos cotar este reator?

Resposta:

Não, devendo ser observado a especificação do item.

Atenciosamente,

Kátia Rejane Trindade Farias
Pregoeira