

De: Sarah marques [licitacao@conducab.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 27 de março de 2015 15:56
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/201 5

Categorias: RESPONDIDA AO LICITANTE



Boa tarde,

Os itens 1,2 e 3, cabos elétricos, está com classe 3.
Fora de padrão de norma, que foi alterada ou para 2 ou para classe 5.
É possível o fornecimento em uma dessas classes?

Atenciosamente,

Sarah Marques
Conducab Fios e Cabos Elétricos Ltda.
Dpto Vendas Órgãos Públicos (Licitação e Compra Direta)

☎ **PABX: (19) 3278-0955 Ramal 36**

✉ licitacao@conducab.com.br

Skype: [licitacao@conducab.com.br](https://www.skype.com/people/licitacao@conducab.com.br)

🌐 www.conducab.com.br

🖨 *Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! E o comprometimento com os custos*