

De: Plasma Engenharia e Comercio Ltda
[plasmaengenharia@plasmaengenharia.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2015 16:06
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 26/2015 - TRF 1ª REGIÃO

Prioridade: Alta

Categorias: AGUARDANDO RESPOSTA DO SETOR REQUISITANTE

Senhor Pregoeiro,

Solicitamos esclarecimento quanto ao pregão eletrônico 065/2015, cujo objeto é o fornecimento e instalação de banco de capacitor automático, incluído todos os materiais necessários e a certificação das instalações, para atender a Base Operacional do TRF 1ª Região.

Acreditamos que um banco de capacitores com degraus de 10kVAr não resolveria o problema de cobrança de EREX do órgão, pois o mesmo irá corrigir apenas duas condições: ou 10kVAr ou 20kVAr. Entendemos que o ideal para a correção do fator de potência seria um sistema com degraus de 5kVAr ou 4kVAr ou 2kVAr. Nosso entendimento está correto ou não?

Aguardando resposta do esclarecimento acima, subscrevemos,

Plasma Engenharia e comercio Ltda.
Fone: (61)4063-8430