

De: [SEMAT-TRF1 - Seção de Manutenção Telefônica](#)
Para: [NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações](#)
Assunto: ENC: Duvidas Pregao eletronico 23 2019
Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 15:53:21
Anexos: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
Prioridade Alta

Senhora Pregoeira,

Em resposta ao questionamento da empresa Varimaster, temos a informar que a marca a ABB é obrigatório tendo em vista as questões que segue:

- 1-a indicação da marca e referencia do disjunto se deve ao fato de que o mesmo será utilizado em substituição de um já existente o qual esta instalado em um quadro de distribuição.
- 2- deve-se também a compatibilidade ao barramento existente adequado a este equipamento.
- 3- deve-se também ao fato que o equipamento será utilizado como backup, quando da necessidade da realização de recondicionamento de 5 cinco disjuntores instalado neste quadro de distribuição e do ed. Sede I, processo iniciado por esta Dieng Pae. 0019055-95.2018.4.01.8000.
- 4- durante o procedimento de elaboração do Termo de Referencia de aquisição para este disjuntor foi demonstrado as vantagens econômicas da aquisição do especificado com marca e referencia definidas.

Atenciosamente,



De: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Enviada em: sexta-feira, 7 de junho de 2019 14:09
Para: DIENG-TRF1-Divisão de Engenharia e Manutenção; SEMAT-TRF1 - Seção de Manutenção Telefônica
Assunto: ENC: Duvidas Pregao eletronico 23 2019
Prioridade: Alta

Favor responder a solicitação, bem fundamentada.
Att,

NULIT

De: Licitações [mailto:licitacoes@chintbrasil.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 7 de junho de 2019 11:15
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: Duvidas Pregao eletronico 23 2019
Prioridade: Alta

Bom dia ,

A marca ABB é obrigatória para o referido pregão ?



Debora Mazzoni

Vendas | Varimaster Group - Chint Brasil | Licitação

Phone: [\(11\) 4810-4175](tel:(11)4810-4175)

Mobile: [\(11\) 99131-1911](tel:(11)99131-1911)

Site: www.chintbrasil.com.br

E-mail: licitacoes@chintbrasil.com.br

