



**QUADRO DE CARGAS**

3# 50mm <sup>3</sup> (50mm <sup>3</sup> )		125 A		III		150mm <sup>3</sup>	
CIRCUITO 1	20 A	TUG					
CIRCUITO 2	30 A	TUG					
CIRCUITO 3	30 A	TUG					
CIRCUITO 4	50 A	FORNO INDUSTRIAL					
CIRCUITO 5	50 A	FORNO INDUSTRIAL					
CIRCUITO 6	20 A	TUG					
CIRCUITO 7	50 A	TUE					
CIRCUITO 8	40 A	TUE					
CIRCUITO 9	50 A	TUE					
CIRCUITO 10	30 A	TUG					
CIRCUITO 11	50 A	TUE					
CIRCUITO 12	20 A	TUG					
CIRCUITO 13	16 A	TUE					
CIRCUITO 14	50 A	TOYAMA INDUSTRIAL					
CIRCUITO 15	50 A	TOYAMA INDUSTRIAL					
CIRCUITO 16	50 A	TOYAMA INDUSTRIAL					
CIRCUITO 17	50 A	TOYAMA INDUSTRIAL					
CIRCUITO 18	50 A	TOYAMA INDUSTRIAL					
CIRCUITO 19	50 A	TOYAMA INDUSTRIAL					

contratada apresentar similares para prévia aprovação da fiscalização.

contratada apresentar similares para prévia aprovação da fiscalização.

contratada apresentar similares para prévia aprovação da fiscalização.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal Regional Federal

EDIFÍCIO SEDE I - TRF 1ª Região

## PROJETO ARQUITETÔNICO

## REFORMA RESTAURANTE

ARQ.

## PLANTA BAIXA ELÉTRICA

06/14

Forma do projecto:	Declaratório	Escalão:	
Proposta	Arg. Rodolfo/Roniel 5865	1:50	Declar. Setembro/2012

1:50 Setembro/2012

Térre