

De: SEVEI-TRF1-Seção de Manutenção e Conservação de Veículos
Enviado em: segunda-feira, 30 de abril de 2018 18:34
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações; DISEG-TRF1-Divisão de Segurança e Serviços Gerais
Assunto: RES: Dúvidas referente ao Pregão Eletrônico 20/2018

Boa noite,

Informamos que o tanque de combustível é de 30.000 litros dividido em 03 partes de 10.000 litros cada uma, (álcool, diesel e gasolina). Em relação ao tanque de óleo queimado o mesmo não é subterrâneo.

Washington Cardoso da Cunha,
Supervisor da Seção de Veículos.

De: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2018 17:22
Para: SEVEI-TRF1-Seção de Manutenção e Conservação de Veículos; DISEG-TRF1-Divisão de Segurança e Serviços Gerais
Assunto: ENC: Dúvidas referente ao Pregão Eletrônico 20/2018

Favor responder, a este NULIT, a solicitação de esclarecimento o mais rápido possível.

Atenciosamente,
NULIT

De: Reis Consultores - Recepção [<mailto:recepcao@reisconsultores.com.br>]
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2018 16:54
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: RES: Dúvidas referente ao Pregão Eletrônico 20/2018

Boa Tarde!

Para definição da quantidade de Sondagens a serem realizadas, necessitamos do número de tanques existentes, incluindo tanque de óleo queimado (caso existente), para usarmos de referência na tabela I, conforme edital.

Desde Já agradeço.

Estefânie Moreno
Repcionista
(62) 3218-2516

De: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações [<mailto:nulit@trf1.jus.br>]
Enviada em: segunda-feira, 30 de abril de 2018 16:26
Para: 'Reis Consultores - Recepção'
Assunto: RES: Dúvidas referente ao Pregão Eletrônico 20/2018

Senhor licitante,

Favor enviar o esclarecimento, considerando que no e-mail encaminhado não constam questionamentos.

Atenciosamente,

